

重庆市生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: 重庆市聚奎中学校 (加盖公章)

日期: 2025 年 4 月 16 日

项目名称	聚奎中学校教学综合楼			建设地点	重庆市江津区白沙镇黑石山村聚奎中学校园内				
项目审批(核准、备案)机关、文号	重庆市江津区白沙镇人民政府 2017-500116-82-01-002487			水土保持方案审批(报备)机关、时间	重庆市江津区水利局津水保(2021)表 12 号 2020 年 12 月 7 日				
项目征占地面积(hm ²)	1.81			水土流失防治责任范围(hm ²)	1.81				
项目挖方总量(万 m ³)	2.46	填方总量(万 m ³)	2.46	借方总量(万 m ³)	0	弃方总量(万 m ³)	0		
表土剥离量	/			表土利用量	/				
项目建设工期	2019 年 7 月-2025 年 3 月			水土保持设施建设工期	2019 年 7 月-2025 年 3 月				
项目规模和主要建设内容	本项目新建教学综合楼、女生公寓各一幢。工程共占地面积 1.81hm ² , 其中永久占地面积 1.33hm ² , 临时占地面积 0.48hm ² 。总建筑面积 18435 平方米。其中教学综合楼占地面积 8384 平方米, 总建筑面积 9821 平方米, 框架结构 5 层; 女生公寓占地面积约 4874 平方米, 总建筑面积 8614 平方米, 框架结构 6 层; 同步实施车库等附属设施。								
主要水土保持设施及工程量	水土保持工程措施: 雨水管网 376 m, 排水暗沟 286m, 土地整治 1800 m ² 。 植物措施: 乔灌木相结合景观绿化面积 6900m ² 。 临时措施: 防雨布覆盖 1500m ² 。								
工程总投资(万元)	4926		水土保持设施投资(万元)		242.32	缴纳水土保持补偿费(万元)	3.91(免征)		
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	97	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	94
		完成值	100		完成值	1.0		完成值	100
	表土保护率%	目标值	/	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	25
		完成值	/		完成值	100		完成值	28
自主验收情况	(一) 项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全						☒ 是 ☐ 否		
	(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求, 能持续、安全、有效运行, 符合交付使用要求						☒ 是 ☐ 否		
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确						☒ 是 ☐ 否		
自主验收结论	合格								
市级水土保持专家签字	刘昌云		工作单位	重庆市巴南区水土保持监测站		联系电话	13883756238		
水保设施设计单位意见: (加盖公章) 项目负责人: 日期:			水保设施施工单位意见: (加盖公章) 项目负责人: 日期:			水保设施监理单位意见: (加盖公章) 项目负责人: 日期:			

建设单位联系人: 黄春昉

联系电话(手机): 13500333833

注: 本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收。

本表一式陆份。水行政主管部门、园区管理机构、建设单位各贰份。