

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: (加盖公章) 重庆全澳建设有限公司

日期: 2025.3.10

项目名称	全澳·学府雅苑(一期)			建设地点	重庆市江津区白沙镇白沙工业园区 C12-02/04 地块				
项目审批(核准、备案)机关、文号	重庆市江津区发展和改革委员会、项目编码 2212-500116-04-05-114582			水土保持方案审批(报备)机关、时间	重庆市江津区水利局 2023 年 10 月 26 日				
项目征占地面积(hm ²)	2.39			水土流失防治责任范围(hm ²)	2.39				
项目挖方总量(万 m ³)	1.20	填方总量(万 m ³)	1.20	借方总量(万 m ³)	0	弃方总量(万 m ³)	0		
表土剥离量	0 万 m ³			表土利用量	0 万 m ³				
项目建设工期	2023 年 6 月至 2025 年 2 月			水土保持设施建设工期	2023 年 6 月至 2025 年 2 月				
项目规模和主要内容	本项目总占地面积 23931.45m ² , 约 2.39hm ² , 其中永久占地面积约 2.00hm ² , 临时占地面积约 0.39hm ² ; 总建筑面积为 79246.98m ² , 其中地上建筑面积为 46733.94m ² , 地下建筑面积为 32513.04m ² 。								
主要水土保持设施及工程量	工程措施: 雨水排水管 283m, 透水铺装 1659m ² ; 植物措施: 景观绿化 0.57hm ² ; 临时措施: 车辆冲洗站 1 座。								
工程总投资(万元)	22000		水土保持设施投资(万元)		61.20	缴纳水土保持补偿费(万元)		3.35	
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	97	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	94
		完成值	100		完成值	1.0		完成值	100
	表土保护率	目标值	/	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	27
		完成值	/		完成值	100		完成值	28.50
自主验收情况	(一) 项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全						☒ 是	☐ 否	
	(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求, 能持续、安全、有效运行, 符合交付使用要求						☒ 是	☐ 否	
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确						☒ 是	☐ 否	
自主验收结论	合格								
水土保持专家签字	罗海文		工作单位	重庆中新勘测设计有限公司		联系电话	13887447355		
水土保持设计单位意见:			水土保持监理单位意见:			水土保持监理单位意见:			

建设单位联系人: 广建兴

联系电话(手机): 18696507770

注: 1、本项目临时占地为二期用地范围, 现二期已动工建设, 故林草覆盖率只计算永久占地。

2、本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目水土保持设施自主验收。本表一式肆份, 水行政管理部门、建设单位各贰份